

Broj: 101-1794/19
Datum: 20.12.2019.

Na osnovu člana 50. Statuta Radiotelevizije Bosne i Hercegovine, člana 70. stav (1), (2) i (3), člana 71. stav (1) i (2) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 39/2014) i člana 200. Zakona o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH broj 2/98), a na prijedlog Komisije za javne nabavke Radiotelevizije Bosne i Hercegovine, donosim

O D L U K U

kojom se tender za *nabavku i ugradnju niskonaponskih prekidača u trafostanici RTV Doma* **PONIŠTAVA.**

Obrazloženje

Na temelju Odluke generalnog direktora ugovornog organa Radiotelevizije Bosne i Hercegovine broj 101-496/19 od 23.04.2019. godine Komisija za javne nabavke je pokrenula Otvoreni postupak i kao kriterij za dodjelu ugovora odabrala najnižu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude koji za predmet nabavke ima *nabavku i ugradnju niskonaponskih prekidača u trafostanici RTV Doma*. Osim toga komisija je predvidjela provođenje e-aukcije sa kvalifikovanim ponuđačima.

Na predmetni Otvoreni postupak objavljen 11.2019. godine pod brojem 113-1-1-109-3-118/19 na portalu javnih nabavki i u "Službenom glasniku BiH" br. 75/19 od 08.11.2019. godine ponude su dostavila dva ponuđača i to:

- *Deling d.o.o.- Tuzla;*
- *Energoinvest SUE d.d. – Sarajevo.*

Provjerom Komisija je ustanovila da ponude oba ponuđača nisu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, odnosno da dobavljači u svojoj ponudama nisu dostavila zahtjevanu tehničku dokumentaciju koja je tražena tenderskom dokumentacijom.

Detaljno obrazloženje gore navdenih činjenica Komisija je dala u Izvještaju koji je sastavi dio ove Odluke.

Na osnovu svega gore navedenog Komisija je ponude ponuđača *Deling d.o.o.- Tuzla* i ponuđača *Energoinvest SUE d.d. – Sarajevo* odbacila kao neprihvatljive.

S obzirom da se radilo o otvorenom postupku nabavke, te da se dodjela ugovora isključivo zasniva, u skladu sa članom 64. stav (1) tačka b) ZJN, na najnižoj cijeni

tehnički zadovoljavajuće ponude, i kako je Ugovorni organ predvidio provođenje postupka e-aukcije, a s obzirom na činjenicu da su se na predmetni postupak javila dva ponuđača od kojih nijedan ponuđač ne zadovoljava sve zahtjeve ugovornog organa navedene u tenderskoj dokumentaciji, Komisija je postupila u skladu sa članom članom 69. stav (2) tača d) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i poništila predmetni postupak nabavke.

Na temelju svega navedenog ugovorni organ Radiotelevizija Bosne i Hercegovine je odlučio kao u dispozitivu Odluke.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ove Odluke dopuštena je Žalba ugovornom organu kao prvostepenoj instanci u postupku u roku od 10 dana od dana prijema iste u pisanoj formi, a u skladu sa članom 101. stav (1) tačka d) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.




**Generalni direktor BHRT-a
Belmin Karamehmedović**

Dostaviti:

- Energoinvest SUE d.d. – Sarajevo
- Deling d.o.o. Tuzla
- Arhiva

**RADIOTELEVIZIJA
BOSNE I HERCEGOVINE**

Generalni direktor

Gospodin Belmin Karamehmedović

O V D J E

Sarajevo, 24.12.2019.
Int. protokol: 107-1195/JW

**IZVJEŠTAJ KOMISIJE
ZA JAVNE NABAVKE**

Odlukom Generalnog direktora BHRT-a br. 101-496/19 od 23.04.2019. godine Komisija za javne nabavke je pokrenula proceduru za **nabavku i ugradnju niskonaponskih prekidača u trafostanici RTV Doma**. Komisija se opredijelila za „otvoreni postupak“ i kao kriterij za dodjelu ugovora odabrala najnižu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude. Osim toga komisija je predvidjela provođenje e-aukcije sa kvalifikovanim ponuđačima.

Tender je objavljen **06.11.2019. godine pod brojem 113-1-1-109-3-118/19 na portalu javnih nabavki i u "Službenom glasniku BiH" br. 75/19 od 08.11.2019. godine**. Kako su se po predmetnom postupku javila samo 2 kandidata iako je tendersku dokumentaciju preuzelo 9 ponuđača, Komisija je provela postupak valoriziranja ponuda na osnovu prethodno utvrđene metodologije i kriterija datih u tenderskoj dokumentaciji.

Prijavljeni kandidati po tenderu za su:

- | | |
|--|---------------------|
| - Deling d.o.o.- Tuzla; | 59.999,00 KM |
| - Energoinvest SUE d.d. - Sarajevo. | 59.721,00 KM |

Provjerom primljenih ponuda, Komisija je ustanovila da je ponuda ponuđača **Energoinvest SUE d.d. - Sarajevo** nije u skladu sa tenderskom dokumentacijom, odnosno dobavljač je propustio ovjeriti kopije certifikata koji su zahtjevani tenderskom dokumentacijom u tački 7.4.2.. Osim toga tehnička komisija je pregledom ponude ustanovila sljedeće:

- Prema tenderskoj dokumentaciji, u obrascu za cijenu ponude, tačkom A2.1. predviđena je isporuka i ugradnja trolnog NN prekidača otvorenog tipa, fiksne izvedbe, nazivna struja $I_n=1000A$, nazivna prekidna struja kratkog spoja $I_{cu}=45kA$, nazivna kratkotrajno podnosiva termička struja kratkog spoja $I_{cw}=35kA/1s$, a ponuđač je ponudio ABB-ov prekidač tip Emax2 E2.2N, $I_n=1000A$, $I_{cu}=66kA$, $I_{cw}=66kA/1s$. Iz priloženih kataloških listova se vidi da u familiji Emax2 prekidača postoji prekidač manje prekidne moći i kratkotrajno podnosive struje kratkog spoja a koji i dalje zadovoljava tenderske uslove, i to Emax2 E1.2C, nazivne struje $I_n=1000A$, $I_{cu}=50kA$ i $I_{cw}=42kA/1s$. Ovaj tip prekidača ima i manju cijenu od ponuđenog, tako da nije opravdano ni tehnički ni ekonomski prihvatiti prekidač za dvije klase veće prekidne moći i termičke struje kratkog spoja od vrijednosti koje su tražene tenderom. Ista primjedba se odnosi i na sljedeće tačke predmjera:

- tačka A2.2. tenderski zahtjev: NN prekidač In=630A, Icu=45kA, Icw=35kA/1s, ponuđen Emax2 E2.2N, In=800A (sa utikačem In=630A za Ekip zaštitnu jedinicu), Icu=66kA, Icw=66kA/1s. Tenderske zahtjeve ispunjava prekidač Emax2 E1.2C, In=630A, Icu=50kA i Icw=42kA/1s.

- tačka A2.3. tenderski zahtjev: NN prekidač In=1000A, Icu=40kA, Icw=35kA/1s, ponuđen Emax2 E2.2N, In=1000A, Icu=66kA, Icw=66kA/1s (za tri klase veće vrijednosti od traženih za Icu i Icw). Tenderske zahtjeve ispunjava prekidač Emax2 E1.2B, In=1000A, Icu=42kA i Icw=42kA/1s.

- tačka A2.4. tenderski zahtjev: NN prekidač In=400A, Icu=40kA, Icw=35kA/1s, ponuđen Emax2 E2.2N, In=800A (sa utikačem In=400A za Ekip zaštitnu jedinicu), Icu=66kA, Icw=66kA/1s (za tri klase veće vrijednosti od traženih za Icu i Icw). Tenderske zahtjeve ispunjava prekidač Emax2 E1.2B, In=630A, (sa utikačem 400A), Icu=42kA i Icw=42kA/1s.

Zbog svega gore navedenog ponuda ponuđača **Energoinvest SUE d.d. – Sarajevo** se smatra neprihvatljivom.

Porvjerom duge pristigle ponude ponuđača **Deling d.o.o.- Tuzla** komisija je ustanovila da dobavljač u svojoj ponudi nije dostavio zahtjevanu tehničku dokumentaciju koja je tražena Napomenom 5 u Aneksu 3. Obrazac za cijenu ponude koji je sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naime, tehničkom specifikacijom predmetne tenderske dokumentacije, odnosno napomenom 5. Aneksa 3 Obrazac za cijenu ponude od pundača je zahtijevano:

Napomena 5. – Ponuđač je obavezan da u okviru ponude dostavi i prateći dokument na vlastitom memorandumu na kojem će biti navedeno najmanje: **naziv proizvođača opreme, naziv modela opreme i zemlju porijekla ponuđene opreme.**

Osim toga tehnička komisija je ustanovila da ponuđač **Deling d.o.o.- Tuzla** u okviru dostavljene ponude nije dostavio dokument tažen tačkom 7.4.2 f) tenderske dokumentacije, prema kojoj treba dostaviti certifikat tipskog ispitivanja za ponuđene prekidače, ponuđač je dostavio certifikat za prekidače Masterpact NT10H2 i NT06H2, ali nije dostavio tipski certifikat za prekidače Masterpact NT10H1 In=1000A, Icu=42kA, Icw=42kA/1s i NT06H1 In=630A, Icu=42kA, Icw=42kA/1s.

S obzirom na gore navedeno i kako tehnička komisija nije mogla valorizirati primljenu ponudu komisija je ponudu dobavljača **Deling d.o.o.- Tuzla** odbacila kao nepotpunu.

Pozivajući se na gore navedene činjenice i da se dodjela ugovora u ovom postupku nabavke isključivo zasniva na najnižoj cijeni tehnički zadovoljavajuće ponude, i kako je Ugovorni organ predvidio provođenje postupka e-aukcije, a s obzirom na činjenicu da su se na predmetni postupak javila dva ponuđača od kojih nijedan ponuđač ne zadovoljava sve zahtjeve ugovornog organa navedene u tenderskoj dokumentaciji, Komisija je postupila u skladu sa članom članom 69. stav (2) tača d) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i poništila predmetni postupak nabavke.

Zbog svega navedenog preporuka Komisije je da potpišete saglasnost za poništenje potupaka nabavke i ugradnje niskonaponskih prekidača u trafostanici RTV Doma.

Članovi Komisije:

1. *Dino Šehić, predsjednik*



2. *Senada Šljivo Vrtić, član*



3. *Muriz Mezet, član*




4. *Dženana Arnaut, član*



5. *Izudin Salčinović, član*



Saglasan:



**Pomoćnik generalnog direktora
za finansijske poslove BHRT-a
Ozrenka Kostić**

Saglasan:



**Generalni direktor BHRT-a
Belmin Karamehmedović**



BHRT